

認定書

国住参建第539号
令和3年8月5日

東亜建設工業株式会社
代表取締役社長 秋山 優樹 様

国土交通大臣 赤羽 一嘉



下記の構造方法等については、建築基準法第68条の25第1項（同法第88条第1項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第2条第七号並びに同法施行令第107条第二号及び第三号（外壁（非耐力壁）：各1時間）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
FP060NE-0264-1
2. 認定をした構造方法等の名称
ロックウール板・ポリイソシアヌレートフォーム板充てん／両面めっき鋼板
張外壁
3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。